

## Artikel | B08018-00

WGR 1150

Bundle bestehend aus Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT) nach DIN 14662/12-02, redundant, und FBF nach DIN 14661/08-2001

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Feuerwehr-Anzeigetableau mit Grafik-LCD-Anzeige bzw. Text-Anzeige 8 x 20 Zeichen
- Keine Programmierung erforderlich, Daten werden von BMZ automatisch übertragen
- Zeigt automatisch sämtliche Meldungen und Ereignisse des Brandmeldesystems an
- Mit redundanter (doppelt ausgeführter) Schnittstelle RS-485
- Inkl. FBF nach DIN 14661/08-2001 (neue Norm)
- Montagefreundlicher Flachkabelanschluss zwischen FAT und FBF
- Bundle zum bauseitigen Einbau in FIBS-Gehäuse (z.B. B08100-00)

### TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	21 - 29,6 V DC
Ruhestrom	37,3 + 3 mA
Alarmstrom	65,1 + 9 mA
Schnittstelle	RS-485, redundant
Display	Grafik oder 8 Zeilen je 20 Zeichen a 5 mm

### ZERTIFIZIERUNGEN

VdS-Nr. G 210128 und G 205138