



Artikel | S04010-50

WGR 5030

M.P.A.S. 6 / 12 Kabelsatz

Kabelsatz zur Verbindung des EVA 24/54 Notstrommanagers mit den beiden Akkus Zuleitung zu den Akkus

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- 2 x 0,45 m H07V-K 16mm² (rot/blau) Kabelbrücke zwischen den Akkus
- 2 x 0,3m H07V-K 16mm² (rot/blau)
- 125A Sicherungshalter in der Kabelbrücke
- 4x Rohrkabelschuhe 16mm² M8 zum Schraubanschluss der Akkus
- 2 x 125A Sicherung für den Sicherungshalter (1x Reservesicherung)
- komplett konfektioniert