



## ARTIKEL | S11180-00

SAA Anschlussbox nach VDE 0833-4

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Überwachte redundante Ansteuerung  
(Schnittstelle) gemäß DIN VDE 0833-4

- Zur seriellen Anbindung einer Brandmeldeanlage  
NSC-Solution F1 an ein Sprachalarm-System  
NSC-MULTIVES / NSC-miniVES
- Umsetzung RS 485 auf IP-Protokoll
- Aktivierung mittels Freischaltcode